

Výkaz výmer

Číslo projektu:	21-010
Nazov projektu:	Verejné osvetlenie ulica Na stráni, Košice
Stavebný objekt:	SO01 Verejné osvetlenie
Úsek	Úsek 01 - Verejné osvetlenie, montáž

Kód	Cennikové číslo	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Dodavka	Montáž
		Rozvádzač					
10270741		Rozvadzac verej. osvetl. RVO S 25A AH s držiakmi (podľa výkresovej dokumentácie)	KS	1,00			
		Materiál					
10116561		Svorka kotev. klinova fi =(7,0-10,2)mm	KS	2,00			
10077439		Hak zavesny s uchyt. paskou ENSTO SOT 39	KS	20,00			
10077440		Paska upevnovacia COT 37	KS	20,00			
10078246		Spona COT 36 k paske COT 37	KS	20,00			
10288870		Svorka nosna pre VO 2x25-35mm2	KS	18,00			
10288318		Uzaver izolacny na NFA2X 25-95(120)	KS	2,00			
10266759		Vyloznic pre JBS 0,5 m (vrátane strmeňa)	KS	10,00			
10266760		Vyloznic pre JBS 1,0 m (vrátane strmeňa)	KS	8,00			
10266772		Vyloznic pre DBS, vedľa seba 1,0 m (vrátane strmeňa)	KS	1,00			
10266765		Vyloznic pre DBS, za sebou 0,5 m (vrátane strmeňa)	KS	1,00			
10286124		Svorka nn prepich+spodok VO 25-35 NFA2X	KS	20,00			
10075338		Poistka vložka NN 2A zavítova E27	KS	20,00			
10287708		Svorka nn odb.prepich.preVO 16-35/1,5-10	KS	20,00			
10288317		Svorka nn prepich. pre obmedzovac 16-120	KS	2,00			
10075259		Obmedzovač prepätia NN- Uc=440V	KS	2,00			
10077851		Svorka 669112 univerzalna 100-120/25-120	KS	3,00			
		SRL 018-14, 530mA, 30W, NW 3305 lm, 4000K, 230VAC, so stmievaním 50% - s univerzálnym otočným čapom Ø 60 mm	KS	20,00			
00000001		(podľa výložníkov)					
10075582		Rurka FX 50 IEC, ohybna izolacna	M	20,00			
10076278		Poistka vložka NN000 gG 50A nozova	KS	1,00			
02676254		Vodic izol. NFA2X 2x25 rm 0,6/1kV	M	850,00			
10076659		Kabel CYKY-J 4 x 16 750V	M	10,00			
10076702		Kabel CYKY-J 3x2,5 750V	M	80,00			
3410350054		Kábel NAYY-J 1x25 zltozelena 0,6/1kV	M	6,00			
10077995		Spona nerez,lahka-9,5mm	KS	6,00			
10077997		Paska upinacia nerez,lahka-9,5mm	M	6,00			
10078002		Spona nerez,stredna-16mm	KS	2,00			
10077999		Paska upinacia nerez,stredna-16mm	M	2,00			
10046634		PASTA SVORKOVA SR 1	KS	1,00			

Poznámky:

1. Realizátor je povinný všetky použité materiály a komponenty pred ich dodaním odsúhlasiť s investorom resp. so stavebným dozorom. Formu odsúhlasenia jednotlivých položiek (katalógové listy, vzorky ...) určí investor alebo stavebný dozor.
2. Súpis materiálu nie je záväzný. Každá firma ktorá vypracováva cenovú ponuku na daný projekt je povinná si skontrolovať výkaz výmer podľa priloženej realizačnej dokumentácie. Prípadné chýbajúce položky je povinná doplniť do svojej ponuky. Každú zmenu oproti realizačnému projektu je potrebné riešiť s projektantom elektro. Elektroinštalčná firma je povinná zrealizovať elektrickú inštaláciu podľa súčasne platných STN a podľa platnej požiarnej vyhlášky.