



MESTO KOŠICE

MESTNÝ ÚRAD MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-SEVER	
Dátum: 13-12-2017	
Číslo zápisu: 6076	Číslo spisu: 1AR
Prílohy:	Vyhovuje:

MK/A/2017/14164-06/II/MIN
Košice 8. decembra 2017
Vybavuje : Ing. Mindžaková
tel. č. : 055/6419512

Vec

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Dňa 26.05.2017 podala spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom Mlynská 31 v Košiciach, na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „V222, V473 – Košice : ES Západ – Čičky – Kopa – zriadenie VN“.

Po preskúmaní predloženého návrhu tunajší úrad zistil, že predmetný návrh nie je dostatočným podkladom pre začatie konania v danej veci, na základe čoho vyzval navrhovateľa k doplneniu podania a rozhodnutím č. MK/A/2017/14164-02/II/MIN zo dňa 23.06.2017 konanie prerušil.

V stanovenej lehote navrhovateľ doplnil svoj návrh. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie rieši umiestnenie nového VN vedenia káblom uloženým v zemi v katastrálnych územiach Myslava, Kamenné a Terasa, v časti v zastavanom území a v časti mimo zastavaného územia obce. Súčasťou návrhu je výmena ocelevej, mrežovej trafostanice TS0220 – 0017 Čičky (kat. úz. Kamenné), za novú betónovú, blokovú a umiestnenie novej trafostanice TS0220-0928 Jazdecký areál (kat. úz. Terasa), vedľa jestvujúcej. Napojenie trafostanice TS 928 na VN vedenie je navrhnuté dvojitém káblom v zemi z jestvujúceho VN351 kábla uloženého vedľa chodníka smerujúceho na sídl. KVP. Umiestnenie nových káblov je navrhnuté vedľa existujúcej asphaltovej prístupovej cesty pre Jazdecký areál do trávinatej plochy, križuje sa prístupová cesta do Jazdeckého areálu a kábel pokračuje v trávinatej ploche až k trafostanici TS 928. Vedľa trafostanice je navrhnutá výmena podperného bodu pre ukončenie jestvujúceho VN vzdušného vedenia pre trafostanicu TS950 Technická univerzita, ktoré ostáva jestvujúce s holými vodičmi. Na ten istý jestvujúci VN351 kábel v zemi pri chodníku smerujúceho na sídlisko KVP je navrhnuté napojenie nového kábla pre trafostanicu TS17 Čičky, ktorý sa umiestni vedľa existujúcej poľnej cesty pre záhradkársku oblasť až po novú trafostanicu TS17. Vedľa novej trafostanice je navrhnutá výmena podperného bodu pre napojenie VN a NN vzdušného vedenia pre trafostanicu TS49, ktorá napája časť záhradkárskej oblasti nachádzajúcej sa bližšie k rekreačnému stredisku Bankov. Ďalej je navrhnuté umiestnenie nového kábla v zemi od trafostanice TS17 až po jestvujúce VN473 vzdušné vedenie v katastri Košice – Myslava. Trasa navrhovaného kábla v zemi je po parcelách poľnej cesty, vedľa chodníka a znova poľnej cesty. Odbočný podperný bod vedenia VN473 pre nové VN vedenie bude č. 54, ktorý sa vymení za nový podperný bod. Takýmto zapojením budú nové trafostanice napájané VN vedením z dvoch strán.

Po doplnení podania, Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, Tr. SNP č. 48, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 36 ods. 1 a ods. 4, stavebného zákona

o z n a m u j e

začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne na prerokovanie predloženého návrhu v súlade s ust. § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

n a r i a d' u j e

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa

15.01.2018 (pondelok) o 10.00 hod.

so stretnutím pozvaných na tunajšom úrade - meste Košice, ref. stavebného úradu, pracovisku Košice – Západ, Tr. SNP č. 48 (prízemie, trakt F, č. dv. F003d).

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k prejednávaniu návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. V prípade, že niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, je povinný požiadať o predĺženie lehoty pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán, neoznámia v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc.

Do podkladov podania je možné nahliadnuť v dňoch

pondelok : od 8,00 – 12,00 hod. – 13,00 – 15,00 hod.,

streda : od 8,00 – 12,00 hod. – 13,00 – 16,00 hod.,

piatok : od 8,00 – 12,00 hod.,


na tunajšom stavebnom úrade - meste Košice, ref. stavebného úradu, pracovisku Košice – Západ, Tr. SNP č. 48, prízemie, trakt F, č.dv. F003d, do termínu uvedenom v tomto oznámení.

V súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona v spojení s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení sa toto oznámenie o začatí konania doručuje aj formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu – meste Košice, pracovisku Košice – Západ, Tr. SNP č. 48/A a na internetovej stránke tunajšieho úradu www.kosice.sk.

Vyvesené : 20.12.2017

Zvesene : 04.01.2018

MIESTNY ÚRAD
MESTSKÉJ ČASTI KOŠICE - SEVER
040 01 Košice, Festivalové nám. 2
-6-



Ing. Jarmila Virbová
vedúca referátu stavebného úradu

O tom sa upovedomujú :

1. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice