



Mestská časť Košice - Sever  
Igor Vargoško  
Festivalové námestie 2  
040 01 Košice - Sever

Číslo žiadosti: NPP/9275/2021  
Vybavuje: ORUŽINSKÝ MATEJ, Ing.  
E-mail: oruzinsky\_matej@vsdas.sk  
Miesto/ Dátum: Košice / 12.08.2021

**Vec: null**

Záujmové územie:

**Na stráni , 040 01, Košice - Sever, číslo parcely: 1-11276/7**

Na základe Vašej žiadosti o modernizáciu verejného osvetlenia v obci umiestneného na podperných bodoch vonkajšieho nadzemného vedenia NN, ktoré je v majetku našej spoločnosti Vám dávame nasledujúce vyjadrenie:

#### **Vyjadrenie VSD, a.s.**

Pre umiestnenie zariadení verejného osvetlenia na podperné body NN distribučnej siete Vám stanovujeme nasledovné technické podmienky:

- Vzhľadom na skutočnosť, že rekonštrukciou verejného osvetlenia v obci bude dotknuté aj NN vedenie, na podperných bodoch ktorého je verejné osvetlenie umiestnené si Vás dovoľujeme upozorniť, že jednotlivé prvky verejného osvetlenia sú umiestnené na podperných bodoch vo vlastníctve Východoslovenskej distribučnej a.s. (ďalej VSD, a.s.), a to bez zmluvného vzťahu medzi vlastníkom verejného osvetlenia a spoločnosťou VSD, a.s.
- V súvislosti s platnou legislatívou spoločnosť VSD, a.s. určuje, ktoré cudzie zariadenia a za akých podmienok môžu byť umiestňované na podperné body nadzemných vedení, pričom musia byť nevyhnutne dodržané najmä podmienky pre spoľahlivú a bezpečnú prevádzku a údržbu elektrických vedení VSD, a.s. Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu „rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia“ odborne spôsobilým projektantom- elektrotechnikom, ktorý bude zodpovedný za správnosť, úplnosť a celkové technické riešenie podľa platných predpisov, noriem a technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
- Projektová dokumentácia (PD) musí byť spracovaná na úrovni realizačnej PD, pričom musí obsahovať okrem iného: odsúhlasené štandardné technické riešenia montáže zariadení, križovanie vedení, dispozičnú schému osadenia cudzieho zariadenia, polohopisnú situáciu obce so zakreslením podperných bodov NN vedenia a rozsah jeho využitia pre potreby inštalácie VO, v prípade potreby aj prepočet zaťaženia podperného bodu. Vedenia a zariadenia verejného osvetlenia je možné uchytiť max. 50 – 70 cm

#### **Kontakty**

**Zákaznícka linka VSD:** 0850 123 312 • info@vsds.sk • www.vsds.sk • **Poruchová linka VSD:** 0800 123 332

**Adresa pre písomný kontakt:** Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997

Bankové spojenie: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA



pod konzolou hlavného vedenia NN sústavy, pričom dĺžka výložníka vrátane svietidla je max.100cm, alebo nad konzolovou hlavného vedenia NN sústavy, pričom dĺžka výložníka vrátane svietidla je max. 200cm (v prípade ak je výložník dlhší ako 100cm musí realizačná PD obsahovať aj statické posúdenie podperného bodu). Taktiež je potrebné zdokumentovať spôsob napojenia všetkých odberných miest slúžiacich pre napojenie VO.

- Elektromerové rozvádzače žiadame umiestniť na mieste prístupnom pre našich pracovníkov aj v čase neprítomnosti odberateľov t.j. na verejne prístupnom mieste – avšak mimo podperných bodov NN vedenia. Meranie elektriny na všetkých odberných miestach na vymedzenom území VSD, a.s. musí byť zásadne riešené v súlade s požiadavkami VSD, a.s. uvedenými v dokumente „Podmienky merania elektriny“, ktorý je zverejnený na našom webovom sídle [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk).
- Realizačná PD musí byť odsúhlasená zo strany VSD, a.s. a zaslaná na posúdenie **výlučne v digitálnej forme** (\*.pdf - skrátené názvy bez diakritiky). Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii s prílohami v dig. forme, je možné podať cez portál eVSD na stránke [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk), po zaregistrovaní a prihlásení sa do Vášho účtu.

### **SÚHLASNÉ STANOVISKO S UMIESTNENÍM VEREJNÉHO OSVETLENIA NA PODPERNÉ BODY NN VEDENIA BUDE ZO STRANY VSD, a.s., VYDANÉ AŽ NA ZÁKLADE POSÚDENIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.**

- **V prípade rekonštrukcie alebo úprav verejného osvetlenia, pri ktorých dochádza k zmene vlastníctva sústavy verejného osvetlenia nz obce na iný subjekt, musí mať nový vlastník sústavy verejného osvetlenia uzatvorenú zmluvu o nájme podperných bodov nízkeho napätia za účelom umiestnenia prvkov verejného osvetlenia na týchto podperných bodoch.**

Pri inštalovaní zariadenia v majetku žiadateľa na podperné body elektrických vedení je potrebné dodržiavať tieto zásady:

- dodržiavať ustanovenia Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a to najmä ustanovenia § 8, § 15, § 19 a ďalšie. V zmysle ustanovení § 4 a Prílohy č. 1 – Rozdelenie technických zariadení podľa miery ohrozenia, III. časť – rozdelenie technických zariadení elektrických, je distribučná sústava vyhradeným technickým zariadením skupiny A, t.j. s vysokou mierou ohrozenia
- dodržiavať ustanovenia STN 33 3300 Stavba vonkajších silových vedení
- zariadenie musí vyhovovať STN EN 50160. V opačnom prípade v zmysle ustanovení § 31 ods. 1, písm. e) Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo obmedziť alebo prerušiť bez nároku na náhradu škody s výnimkou prípadov, keď škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej sústavy v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu, distribúciu elektriny pri odbere elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny a odberateľ nezabezpečí obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými podmienkami
- na podperné body je dovolené upevňovať len normalizovanú výstroj, nosné konštrukcie (konzoly) a upevňovacie svorky (objímky) vedení celoplastových samonosných káblov s nevodivým plášťom o elektrickej pevnosti izolácie najmenej 1000 V, 50 Hz a káblových spojok
- používať štandardizované armatúry a upínacie pásky, ktoré sú schválené vo VSD
- používať len celoplastové samonosné káble
- je zakázané navrtávať do stĺpov otvory
- nesmie byť sťažený výstup montéra na stĺp, musí byť umožnená oprava a údržba elektrického vedenia
- riešenie musí umožňovať práce pod napätím na vedení príslušnej napäťovej úrovne

#### **Kontakty**

**Zákaznícka linka VSD:** 0850 123 312 • [info@vsds.sk](mailto:info@vsds.sk) • [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk) • **Poruchová linka VSD:** 0800 123 332

**Adresa pre písomný kontakt:** Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997

Bankové spojenie: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA



- zariadenie žiadateľa môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa ustanovení § 12 a § 13 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
- pri umiestňovaní zariadení musia byť dodržané platné STN, najmä zásady bezpečnosti práce, tak aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrických zariadení v majetku VSD, a.s.
- práce v blízkosti elektrického zariadenia musia byť vykonané za účasti stavebného dozoru s príslušnou odbornou spôsobilosťou a kvalifikáciou
- práce na zariadení vo vlastníctve VSD, a.s. smú vykonávať iba organizácie, ktoré majú platné: **„Osvedčenie o absolvovaní školenia na práce vykonávané na elektrických inštaláciách pod napätím“** a **„poverenie na práce vykonávané na elektrických inštaláciách pod napätím“**
- pri umiestňovaní cudzích zariadení na podperné body VSD musia byť použité typové riešenia VSD
- zohľadniť statické pomery

Po odsúhlasení PD (spracovanej v zmysle vyššie uvedených podmienok) bude s obcou uzatvorená "Zmluva o výpožičke", ktorou prenecháva VSD bezodplatne žiadateľovi podperné body nadzemného elektrického vedenia, aby ich dočasne (v dohodnutej dobe) užíval za účelom umiestnenia zariadenia žiadateľa.

Zariadenie môže byť uvedené do prevádzky len pri dodržaní a rešpektovaní ustanovení vyhlášky č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, vykonaní skúšok podľa platných ustanovení a po úspešnej technickej obhliadke.

Po ukončení montážnych prác je nevyhnutné zvolať technickú obhliadku a prizvať zástupcov PDS - odd. Prevádzka sietí VN a NN región Stred - predložiť prevádzkovateľom distribučnej sústavy odsúhlasený miestny prevádzkový predpis pre verejné osvetlenie, realizačnú projektovú dokumentáciu, správu o odbornej prehliadke a skúške el. zariadenia (OPOS), atesty a certifikáty od použitých komponentov.

VSD, a.s. nebude zodpovedať za škody na zariadení verejného osvetlenia, ktoré budú spôsobené pri poruche a údržbe elektr. zariadenia.

Pri rekonštrukcii a oprave energetických zariadení spojených s demontážou a opätovnou montážou vedenia a prvkov verejného osvetlenia hradí tieto náklady majiteľ zariadenia VO, resp. si ich zrealizuje vlastnými kapacitami. O tejto skutočnosti musia byť obidve strany písomne vopred upovedomené.

Pred samotnou realizáciou žiadame predložiť na vyjadrenie projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby vypracovanú autorizovaným projektantom a spracovanú v zmysle všeobecne záväzných podmienok pre spracovanie projektovej dokumentácie v digitálnej forme (\*.pdf). Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii prosíme zasielať na vzorovom formulári, ktorý je k dispozícii na stránke [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk).

V prípade, že pri realizácii verejného osvetlenia na zariadenia vo vlastníctve VSD, a.s. nebudú dodržané predpísané podmienky v zmysle tohto vyjadrenia, VSD, a.s. bude požadovať bezodkladnú demontáž týchto zariadení a to na náklady vlastníka verejného osvetlenia.

**Vyjadrenie platí 1 rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané. O predĺžení platnosti vyjadrenia je možné písomne požiadať pred uplynutím doby jeho platnosti.**

#### Kontakty

**Zákaznícka linka VSD:** 0850 123 312 • [info@vsds.sk](mailto:info@vsds.sk) • [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk) • **Poruchová linka VSD:** 0800 123 332

**Adresa pre písomný kontakt:** Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997

Bankové spojenie: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA



GAZSI TIBOR  
vedúci technik - rozvoj distribučnej sústavy VN  
a NN

ORUŽINSKÝ MATEJ, Ing.  
technik VN a NN - rozvoj distribučnej sústavy

#### Kontakty

**Zákaznícka linka VSD:** 0850 123 312 • [info@vsds.sk](mailto:info@vsds.sk) • [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk) • **Poruchová linka VSD:** 0800 123 332

**Adresa pre písomný kontakt:** Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997

Bankové spojenie: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA